

Расчет полной загрузки трансформаторов А 18												
Наименование потребителя	Наименование присоединения	Марка тр-ра	Р тр-а кВа	Р _{хх}	Р _{кз}	cosj	коэф. формы графика нагрузки - Кф, (1.05-1.25)	Тп, часов	Тр, часов	% загрузки от полной Р	W объемы электроэнерггии, кВт/ч	Потери в тр-ре
А-18 ввод Т-1	ВЛ-35кВ "Р-9 - ППЗ - Р46 - А-18", ПС 35/10кВ А-18 ввод Т-1	ТМ 2500/35	2500	5,1	26	0,9	1,25	744	472,3968	68	1 180 992	18958
А-18 ввод Т-2	ВЛ-35кВ "Р-9 - ППЗ - Р46 - А-18", ПС 35/10кВ А-18 ввод Т-2	ТМ 2500/35	2500	5,1	26	0,9	1,25	744	563,4592	82	1 408 648	21881

Главный инженер ООО ДСК

Начальник ПТО ООО ДСК

Кочубей М.И.

Высоцкий Д.С.